

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **izrada idejnog projekta i izrada projekta za izvođenje telekomunikacionih i signalnih instalacija za automatsku detekciju i dojavu požara**

Referentni broj: **01-2659/2022 23/2022**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Da bi smo mogli da damo ponudu za izradu navedene projektne dokumentacije, potrebno je da se izradi i arhitektonski projekat postojećeg stanja, na nivou podloga za rad na projektu dojave požara ili da isti već postoji.</p> <p>1-Da li postoji ova dokumentacija (podloge sa iscrtanim postojećim stanjem)? Ukoliko postoji molimo vas da istu objavite.</p> <p>2-U kom obliku postoji ova dokumentacija digitalnom ili analognom?</p> <p>3-Ukoliko ne postoje podloge za izradu projekta, čija je obaveza izrada tih podloga - po kojoj ceni i u kom roku?</p> <p>4- Da li za predmetni objekat postoji Elaborat ZOP-a ili Glavni projekat ZOP-a?</p> <p>5-Ukoliko postoje Elaborat ZOP-a ili Glavni projekat ZOP-a, molimo vas da iste dokumente objavite kako bi smo mogli da realno procenimo obim posla i sagledamo vrednost radova za koje dajemo ponudu?</p> <p>6-Ukoliko ne postoje Elaborat ZOP-a ili Glavni projekat ZOP-a, molimo vas da nam kao zainteresovanim ponuđačima date informaciju</p>	<p>1-3. dokumentacija postoji na sledećem linku https://www.snp.org.rs/wp-content/uploads/2022/07/archive.zip https://www.snp.org.rs/wp-content/uploads/2022/07/archive.zip</p> <p>4-6. Naručilac ne poseduje Elaborat ZOPa ni Glavni projekat Zopa. Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg stabilnog sistema za automatsku dojavu požara, nije neophodna izrada Glavnog projekta ZOPa. Projektna dokumentacija se radi na osnovu postojećeg stanja (koje će se utvrditi u okviru projekta rekonstrukcije). Neophodno je da novoprojektovani stabilni sistem zadrži sve izvršne funkcije postojećih stabilnog sistema za automatsku dojavu požara.</p>

kada će ti dokumenti biti urađeni i dostupni ponuđačima ove javne nabavke?	
---	--